



## Hydrodem - Prysmian Group

### Chladicí systém:

#### Předmět studie:

- Chlazení pomocí chladících jednotek

#### Etude :

- Výkon výměníku: 203 kW
- Celkový průtok chladicí soustavou: 29,09m<sup>3</sup>/h

#### Matériels collectionné :

- Odstranění kalů ze systému a zastavení koroze v něm pomocí AQT-80
- Přípojky : DN80 - PN16
- Dimenze : 3"
- Délka : 340 mm
- Zařízení upraví až: 29,88m<sup>3</sup>/h
- Tlakové ztráty při maximálním průtoku: 0,20mbar

#### Dispoziční umístění zařízení:

- Instalace zařízení AQT80 na vstup před výměník dle přiloženého schématu



#### **Poznámka :**

- Nutné posunout venil vertikálně nahoru