

Chládek – okrasná školka Mazelov - Ing. Jan Pich

Distribuce pitné vody:

Objekt:

- Potřeba úpravy vody pro pitnou vodu fyzikální metodou.
- Zápach a zbarvení pitné vody.

Technické parametry:

Okruh studené vody:

- EFICALK typu EFI 20 na výstupu za čerpadlo
- Dimenze 3/4"
- Maximální průtok: 3m³/h

Umístění zařízení EFI 20:

- Instalace zařízení EFI 20 na výstupu z čerpadla – zachování roviny před a za zařízením minimálně 15 cm.





Filtrace pomocí aktivního uhlí



Zachovat stávající filtr
pevných částic, abychom
ochránili uhlíkový filtr



Instalace filtru s
integrovanou
uhlíkovou
patronou za již
existující filtr
pevných částic