



MUDr. Martin Jančo - KRNOV

Topný systém:

Předmět úpravy vody :

- Vytápění pomocí radiátorů

Studie :

Doporučené zařízení:

- Odstraňovač kalu v topném systému DS25
- DS25
- Přípojky 1"
- Zařízení upraví až: 4,2m³/h

Lokalizace instalování zařízení :

- Instalce zařízení DS25 za čerpadlo při respektování vzdáleností



Před i za zařízením musí být rovina v minimální délce 14 cm.